अमरावती महानगरपालिका, अमरावती

अग्निशमन व आणीबाणी सेवा विभाग

अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र

नं. AMMC/FIRE-NOC/0161/26-27
कार्यालय अग्निशमन विभाग
दिनांक : 11/09/2026
पावती क्र. : REC1109261014

प्रति, EDIFY SCHOOL
KATHORA ROAD, AMRAVATI

संदर्भ :- (१) ना-हरकत मिळविण्याकरिता आपला प्राप्त अर्ज दि. 25/07/2026

(२) INDEN FIRE PROTECTION या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्राप्त फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट
दि. 25/07/2026

(३) तपासणी अहवाल 9/9/2026

ना - हरकत प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री / सौ. MR ATUL AMBARE

यांनी संदर्भ १ चे विनंती अर्जानुसार व संदर्भ २ चे शासन प्राधिकृत अभिकर्ता / संस्थेद्वारे अग्निसुरक्षा ऑडिट करून Educational Insititte या व्यवसायासाठी अग्निशमन विभाग म.न.पा. अमरावती यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे. तसेच दि. 09/09/2026 ला तांत्रिक तपासणी अग्निशमन अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांनी केली. त्यानुसार खालील नियम व अटी शर्तींच्या आधीन राहून आपणास ना - हरकत प्रदान करण्यात येते.

१)महाराष्ट्र आग प्रतिवंधक व जिवसंरक्षक अधिनियम २००६ - ०९ व सुधारीत २०२३ तसेच NBC २०१६ चे भाग चार मधील टेवल नं. ७ च्या तरतुदीनुसार अनुपालन करावे लागेल व NBC २०१६ मधील नियमांची पूर्तता करण्यात यावी तसेच महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय व अमरावती महानगर पालिकेने वेळोवेळी सुधारणा केलेले नियम व त्यामधील वदल आपल्यावर वंधनकारक राहील.

२) इमारतीचे Fire Safety Audit नुसार संपूर्ण अग्निसुरक्षा व्यवस्था करावी लागेल. आवश्यक त्या ठिकाणी धुम्रपान निषेध फलक लावावे लागेल व महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक उदा, पोलिस नियंत्रण कक्ष अग्निशमन दल, अँब्युलन्स इ. चा फलक दर्शनिय ठिकाणी लावावे लागेल.

३) अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण, मा. संचालक अग्निशमन सेवा, मुंबई यांनी नोंदणीकृत केलेले अनुज्ञासीधारक अभिकरणांकडून जानेवारी व जुलै असे वर्षातून दोन वेळा अर्जदाराने स्वत:हून करुन घेणे वंधनकारक राहील.

४) आपल्या सर्व कर्मचारी वर्गास अग्निरोधक उपकरणाची वेळोवेळी माहिती देण्यात यावी व सराव घेण्यात यावा.

५) आग प्रतिवंधक उपाय योजना नेहमीसाठी कार्यान्वित रहावी याची दक्षता घ्यावी. सर्व विद्युत उपकरणे वेळोवेळी तांत्रिक तंत्रज्ञाकडून तपासून घ्यावेत.

६) आग प्रतिवंधक उपाययोजना बाबत लावलेल्या अग्निशमन उपकरणाची पाहणी अग्निशमन दल मार्फत केव्हाही करण्यात येईन त्याकरिता आपली हरकत राहणार नाही. अग्निशमन ना-हरकतप्रमाणपत्र सोबत आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे आवश्यक ते परवाने आपल्या स्तरावर प्राप्त करून घ्यावे.

७) नाहरकत प्रमाणपत्राची वैधता १ वर्षाची राहील.

८) वरील अधिनियमाप्रमाणे व्यवस्थेअभावी आगीची कोणतीही घटना घडल्यास व त्यामध्ये जिवित व वित्त हानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी व्यवस्थापनाची (मालक / भोगवटदार) यांची राहील.

९) दरवर्षी नियमानुसार नुतनीकरण शुल्क भरून अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे अर्जदारास वंधनकारक राहील.

१०) सदर अधिनियमामधील कोणत्याही तरतुदीन्वये काढलेल्या आदेशाची, नोटीसची किंवा निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास किंवा अनुपालन करण्यात कसूर केल्यास संवंधित प्रकरणी अधिनियम मधील कलम ७, ८, ३६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

११) अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र हे केवळ अग्निशमन यंत्रणेकरिता मर्यादित राहील याचा इमारत (निवासी, वाणिज्य) बांधकाम संदर्भात कुठलाही संबंध राहणार नाही.

१२)वरील वाबींची पूर्तता न झाल्यास आपले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दि. 10/09/2027 पर्यंत वैध राहील

टीप : १) अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण दरवर्षी करणे अनिवार्य आहे.
२) शासन नियमानुसार जानेवारी आणि जुलै महिन्यात फॉर्म बी सादर करणे अनिवार्य आहे

Digitally signed by PantaSign Sub CA for DSC 2022
Date: 2026.09.17 18:01:31 +05:30

Ajay R. Pandhare
Fire superintendent
Fire Department
अमरावती महानगरपालिका, अमरावती